



Belokranjska cesta 24 a
p.p. 128
8340 Črnomelj
☎ 07 30 61 670
☎ 07 30 61 665
E-mail: danilo.vranesic@komunala-crnomelj.si

OBČINA ČRNOMELJ		SIG.Z.
PREJETO 23. 04. 2013		PRIL.
ŠIFRA ZAD.		VRED.

Številka: 04-RKPD-14/13
Datum: 22.04.2013

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj



Zadeva: Spremembe in dopolnitve ZN Danfoss-1. faza, sklop 2- **SMERNICE ZA NAČRTOVANJE**

Na osnovi vaše vloge z dne 19.4.2013 št. 3505-3/2013-10 in na podlagi javnega pooblastila vam podajamo smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitve ZN Danfoss-1.faza, sklop 2 za področje vodooskrbe, odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode in ravnanja z odpadki in sicer :

1. PODROČJE VODOOSKRBE:

Vodooskrbo je načrtovati na osnovi:

- Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj (UL RS 51/10).

Pri predlaganih spremembah ZN dajemo sledeče smernice:

1. Pri načrtovanju je upoštevati navezavo na že zgrajeno interno vodovodno omrežje, ki je zgrajeno znotraj kompleksa Danfoss. S spremembo in dopolnitvijo ZN se po podatkih izdelovalca dokumentacije ACER d.o.o., Novo mesto, se ne bodo povečal odvzem pitne vode zaradi spremembe proizvodnje in menjave lastništva za potrebe podjetja Akrapovič d.d.
2. Pri načrtovanju širitve se je izogibati slepim krakom cevovoda zaradi negativnega vpliva na kvaliteto pitne vode.
3. Pri načrtovanju-spremembi hidrantnega omrežja je dosledno upoštevati določila pravilnika in smernic za Požarno varnost v stavbah (TSG-1-001:2007) še zlasti zaradi relativno goste poselitve. Hidranti so v nadzemni izvedbi.
4. Območje ZN Danfoss ima dvostransko napajanje in dva merilna mesta v zunanjih vodomernih jaških za merjenje porabe pitne vode. Merilna mesta morajo ostati dostopna upravljalcu vodovoda.

2. PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA:

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je načrtovati na osnovi :

- Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj (UL RS 51/10).

Pri predlaganem OPPN pa poudarjamo še sledeče smernice:

1. Pri načrtovanju je upoštevati navezavo na že obstoječo kanalizacijsko omrežje. S spremembo in dopolnitvijo ZN se po podatkih izdelovalca dokumentacije ACER d.o.o., Novo mesto, se ne bodo povečale odzemne količine odpadne vode in prispevne površine zaradi spremembe proizvodnje, dograditve objektov in menjave lastništva za potrebe podjetja Akrapovič d.d..
2. Načrtovati je ločen sistem kanalizacije.
3. V primeru , da bodo mejne vrednosti odpadne vode presegale dovoljene parametre je potrebno predčiščenje odpadne vode pred izpustom v javno kanalizacijo.

3. PODROČJE RAVNANJA Z ODPADKI:

Na področju ravnanja z komunalnimi odpadki je načrtovati ravnanje na osnovi:

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (UL RS 51/10).

Pri predlaganem OPPN pa poudarjamo še sledeče smernice:

1. Sistem zbiranja in odvoza preostanka komunalnih odpadkov temelji na sistemu zbiranja na izvoru. Lokacija odzemnega mesta mora biti dostopna izvajalcu javne službe.
2. Povzročitelj odpadkov zagotovi sistem zbiranja-sortiranja in odvoza ločeno zbranih odpadkov.

Lep pozdrav!

Služba kakovosti, razvoja in inženiringa
Danilo Vranešič kom.inž.



Direktor:
Slavko Malešič

