



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana



CREG023110



Podpisnik: Darko But  
Izdajatelj: sigov-ca  
Številka certifikata: 3A5E1005  
Potek veljavnosti: 01.02.2016  
Čas podpisa: 24.04.2013 17:48

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzs@urszr.si

www.sos112.si

OBČINA ČRNOMELJ		SIG.Z.
PREJETO 26. 04. 2013		701
ŠIFRA ZAD. 3505-3/2013-17		PRIL.
		VRED.

Številka: 350-72/2013-2 - DGZR

Datum: 24.04.2013

Na podlagi vloge Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3505-3/2013-8 z dne 18. 4. 2013, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 58. člena v povezavi s 7. odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) naslednje

#### SMERNICE

##### za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2

Vlagatelj je z vlogo št. 3505-3/2013-8 z dne 18. 4. 2013, ki smo jo prejeli 19. 4. 2013, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku 15 dni poda smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2. Vlagatelj je hkrati z vlogo omogočil elektronski vpogled preko spletnega strežnika do vsega potrebnega gradiva.

Skladno z določili 56. člena v povezavi s 7. odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12) in 11. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu prikazane in opisane rešitve in ukrepi za izvajanje dejavnosti obrambe ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na ogroženih območjih ter ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti.

Po pregledu veljavnega Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06) ugotavljamo, da je v njem delno opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vendar temelji na starih, nič več veljavnih predpisih, manjka pa tudi varstvo pred požarom. Zaradi navedenega vam posredujemo naslednje smernice.

Predlagamo, da v odloku ne navajate predpisov, ker se ti spreminjajo. Namesto navedb predpisov napišite splošno »skladno s predpisi, ki urejajo posamezno področje«. V nadaljevanju smernic navajamo predpise, v katerih so zahteve navedene, vendar naj se v prostorski akt člani predpisov, predpisi in objave le-teh ne navajajo.

V prvem odstavku 16. člena navajate Odredbo o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, 18/63), ki je prenehala veljati s sprejetjem Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005). Ustrezno naj se spremeni besedilo ter doda, da je pri projektiranju treba upoštevati projektni pospešek tal (podatek na <http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/>).

V drugem odstavku 16. člena se glede gradnje zaklonišč sklicujete na Zakon o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91), ki ne velja več. Gradnjo zaklonišč ureja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) ter podzakonski predpisi. Namesto besedila v drugem odstavku 16. člena naj se napiše: V objektih, ki so določeni s predpisi se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

Dodatno je treba opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) - zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) - zaradi zagotovitve virov vode za gašenje;
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) – zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila;
- izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, št. 12/13).

Pripravila:  
Irena Zupančič  
višja svetovalka III

Danko But  
sekretar  
generálni direktor

Poslano:  
- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

