


Številka dokumenta: 610-401/2021
Datum dokumenta: 30.11.2021Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

 OBČINA ČRNO MELJ	SIG.Z.
	PRIL.
	VRED.
PREJETO -2. 12. 2021	
ŠIFRA ZAD.	

Zadeva: OPPN Majer-stanovanjski del –IZHODIŠČA**Spoštovani,**

Na osnovi vašega dopisa-poziva z dne 24.11.2021 s katerim ste zaprosili za izdajo izhodišč za OPPN Majer-stanovanjski del, vam na podlagi predložene dokumentacije dajemo **sledeča izhodišča**:

1. Pri načrtovanju OPPN je upoštevati določila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj (UL RS 1/14) in Tehničnega pravilnika za vodovod (UL RS 75/10).
2. Ravnanje z komunalno odpadno vodo v OPPN je izvesti z javno kanalizacijo na osnovi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj (UL RS 1/14) in Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji (UL RS 75/10).
3. Na področju ravnanja z komunalnimi odpadki je ravnanje v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (UL RS 1/14).
4. Neposredna okolica območja OPPN in delno tudi območje OPPN je delno vendar neprimerno komunalno opremljeno za širitev vodovodnega omrežja. Uredi se osrednji priključek na vodovod z regionalne ceste v območje. Obstoječi hišni priključki se prilagodijo in navežejo na nove cevovode. Novi komunalni vodi v notranjosti območja se vodijo v največji meri v javnih površinah - cestnem svetu. Odvajanje odpadnih voda se načrtuje upoštevajoč izdelan projekt odvajanja fekalne kanalizacije. Načrtovati je vodovodno omrežje za oskrbo in požarno varnost.

Številka dokumenta: 610-401/2021

Datum dokumenta: 30.11.2021

Črnomelj, 30.11.2021

PRIPRAVIL:

Danilo Vranešič, kom. inž.



JP KOMUNALA ČRNOMELJ
Belokranjska cesta 24a
SI-8340 Črnomelj

DIREKTOR:

Samo Kavčič



javno podjetje
**KOMUNALA
ČRNOMELJ d.o.o.**
Belokranjska c. 24a
8340 Črnomelj