



09292021120200271

OBČINA ČRNOMELJ
TRG SVOBODE 3

8340 ČRNOMELJ

Številka: 103102 - LJ/7839-BS
Vaš znak: 3500-29/2021
Datum: 2.12.2021

OBČINA ČRNOMELJ		SIG.Z.
PREJETO -7. 12. 2021		PRIL.
ŠIFRA ZAD.		VRED.

Zadeva: Mnenje k OPPN »Majer-stanovanjska soseska« in »Majer nova pozidava«

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo **POZITIVNO** mnenje k **OPPN »Majer-stanovanjska soseska« in »Majer nova pozidava«**.

Pri prostorskem urejanju, ki ga obravnava Občinski prostorski načrt je potrebno upoštevati obstoječe, ki je v upravljanju podjetja Telekom Slovenije d.d. Obstoječe tk trase, ki potekajo na območju obdelave je potrebno vrisati v grafične podlage. V primeru, da bo zaradi gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav treba izvesti prestavitev oziroma zaščito obstoječega javnega komunikacijskega omrežja ali pripadajoče infrastrukture, je dolžan investitor predvidene gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav o tem obvestiti

operaterja, ki je lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki jo je potrebno prestaviti in zaščititi, najmanj 30 dni pred predvidenim pričetkom del ter njegovi pooblaščenim osebi omogočiti prisotnost ter strokovni nadzor pri izvedbi del. V nasprotnem primeru investitor odgovarja operaterju za morebitno povzročeno škodo.

Pred pričetkom vseh del na območju urejanja je potrebno naročiti zakoličbo zemeljskega tk omrežja, ter po potrebi naročiti zaščito oziroma prestavitev tangiranega tk omrežja. Zaščita oziroma prestavitev tk omrežja se mora obdelati v projektu PGD, PZI. Stroški zakoličbe, prestavitve in zaščite tk omrežja bremenijo investitorja gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav (83. Člen Zakona o elektronskih komunikacijah, Uradni list RS, št. 43/2004). Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.

(ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del.

Trenutno na območju OPPN Majer poteka dograditev TK kabelske kanalizacije in optičnega omrežja do obstoječih objektov. Za območja, kjer je predvidena gradnja novih objektov, ter gradnja komunalne infrastrukture (energetike, telekomunikacij, prometne infrastrukture, itd..) je treba načrtovati novo TK omrežje (določiti koridor za izgraditev tk omrežja). Pri določitvi telekomunikacijskih tras, projektiranju in izgradnji novega tk omrežja in navezavi predvidenega tk omrežja na obstoječe javno telekomunikacijsko omrežje je potrebno sodelovati s podjetjem Telekom Slovenije d.d. enota Novo mesto (07 373 7124 g. Peter Udovč).

Pri izdelavi tehnične rešitve oziroma projektne dokumentacije za prestavitev in zaščito tk omrežja ter pri projektiranju in izvedbi tk kanalizacije ter tk priključkov za nove objekte se morajo upoštevati vsi veljavni predpisi, še posebej zakonska določila Zakona o gradnji objektov ZGO 1 (Uradni list RS, št. 110/02), Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom (Uradni list RS, št. 43/2004) in Zakona o varstvu pri delu ZVD (Uradni list SRS, št. 32/1974, 16/1091, 25/1986, 47/1986, RS. Št. 38/1995, 57/1996, 56/1999). Prav



tako je potrebno upoštevati vse interne predpise, ki so veljavni v Telekom Slovenije d.d.. Projektanti samo telekomunikacijsko opremo in materiale, za katero je izdano dovoljenje za priključitev in uporabo v tk omrežju Telekoma Slovenije


Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Stanišič Andrej, tel.: 07 373 7254, e-pošta: andrej.stanisic@telekom.si

Lep pozdrav!

Postopek vodil:

Boris Stanovnik



Žig:

Vodja TKO osrednja
Slovenija:

Igor Kern



V vednost: naslov, arhiv

